

BELS

Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

建築物省エネルギー性能表示制度



この住宅の
設計一次エネルギー消費量

46%削減
367MJ/(m²・年)



一次エネルギー消費量基準	適合(ゼロエネ相当)
外皮基準	適合 $U_A=0.48$

誘導基準
(10%削減)

省エネ基準
688MJ/(m²・年)



2020年12月25日交付
国土交通省告示に基づく第三者認証
(ハウスプラス住宅保証株式会社)